

# 工業用水水質試験結果

( 富 山 県 西 部 工 業 用 水 道 事 業 )

令和元年度

検査項目\採水日	基準値	4月3日	5月8日	6月26日										最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	6.9	11.5	17.1										17.1	6.9	11.8
濁 度 (度)	15度以下	4.6	4.8	4.0										4.8	4.0	4.5
色 度 (度)		3	2	3										3	2	3
pH	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4										7.4	7.4	7.4
酸消費量 (mg/L) (pH4.8)		24.5	23.0	22.5										24.5	22.5	23.3
全 硬 度 (mg/L)		29	26	26										29	26	27
全蒸発残留物 (mg/L)		53	41	51										53	41	48
塩化物イオン (mg/L)		4.7	3.2	3.0										4.7	3.0	3.6
鉄 (mg/L)		0.12	0.10	0.12										0.12	0.10	0.11
マンガン (mg/L)		0.035	0.019	0.028										0.035	0.019	0.027
アルミニウム (mg/L)		0.10	0.11	0.07										0.11	0.07	0.09
電気伝導率 (mS/m)		8.2	6.7	7.0										8.2	6.7	7.3
イオン状シリカ (mg/L)		9.0	7.9	8.2										9.0	7.9	8.4

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

# 工業用水水質試験結果

( 富 山 八 尾 中 核 工 業 団 地 工 業 用 水 道 事 業 )

令和元年度

検査項目\採水日	基準値	4月15日	5月20日	6月17日										最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	12.0	12.1	12.4										12.4	12.0	12.2
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
色 度 (度)		1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満
pH	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.0										7.2	7.0	7.1
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		43.6	45.1	45.9										45.9	43.6	44.9
全 硬 度 (mg/L)		45	44	51										51	44	47
全蒸発残留物 (mg/L)		80	82	77										82	77	80
塩化物イオン (mg/L)		4.3	4.0	4.2										4.3	4.0	4.2
鉄 (mg/L)		0.03未満	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満
マンガン (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム (mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.03										0.01未満	0.01未満	0.01未満
電気伝導率 (mS/m)		12	12	12										12	12	12
イオン状シリカ (mg/L)		13.3	16.4	18.1										18.1	13.3	15.9

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

# 工業用水水質試験結果

( 利 賀 川 工 業 用 水 道 事 業 )

令和元年度

検査項目\採水日	基準値	4月26日	5月13日	6月10日										最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	9.4	11.8	12.6										12.6	9.4	11.3
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH	5.8以上 8.6以下	6.1	6.5	6.0										6.5	6.0	6.2
酸消費量 (pH4.8) (mg/L)		29.5	29.4	27.0										29.5	27.0	28.6
全 硬 度 (mg/L)		30	28	26										30	26	28
全蒸発残留物 (mg/L)		45	42	35										45	35	41
塩化物イオン (mg/L)		4.1	2.9	2.6										4.1	2.6	3.2
鉄 (mg/L)		0.03未満	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。