令和8年度　浄水 水質検査結果 一覧（和田川浄水場）

令和8年5月19日改訂
富山県企業局水道課

検査項目概要	番号	採水日		令和8年4月20日	令和8年5月19日										
		採水場所		和田川浄水場	和田川浄水場										
		気温		17.0℃	22.4℃										
		水温		10.1℃	15.1℃										
		残留塩素		0.60mg/L	0.63mg/L										
		検査項目	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
病原生物	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0										
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出										
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003										
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005										
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001										
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001										
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002										
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.21	0.15										
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1										
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002										
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004										
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002										
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001										
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001										
	20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	<0.000005	<0.000005										
	21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001										
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06										
	23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002										
	24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003	0.005										
	25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001										
	27	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001										
	28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.007										
	29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	0.004										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	0.002										
	31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001										
	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008										
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01										
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.02										
	35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03										
	36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01										
味	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	3.9	4.3										
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001										
味	39	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.1	5.7										
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	25	26										
	41	蒸発残留物	500 mg/L以下	38	38										
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02										
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001										
	44	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001										
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005										
臭気	46	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005										
味	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	0.3										
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度	5 度以下	<1	<1										
	52	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1										
判定			－	適合	適合										

令和8年度　浄水 水質検査結果 一覧（上野調整場）

令和8年5月19日改訂
富山県企業局水道課

検査項目概要	番号	採水日		令和8年4月20日	令和8年5月19日											
		採水場所		上野調整場	上野調整場											
		気温		21.0℃	28.0℃											
		水温		11.0℃	14.9℃											
		残留塩素		0.59mg/L	0.50mg/L											
		検査項目	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
病原生物	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0											
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出											
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003												
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005												
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001												
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001												
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002												
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.21												
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002												
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005												
	16	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	<0.004												
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002												
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001												
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	<0.000005												
	21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002												
	24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003												
	25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001												
	27	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004												
	29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001												
	31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01												
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01												
	35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03											
	36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01												
味	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	3.9												
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001												
味	39	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.9	5.5											
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	24	26											
	41	蒸発残留物	500 mg/L以下	38												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001												
	44	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001												
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.005												
臭気	46	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005												
味	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	<0.3											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3											
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
	51	色度	5 度以下	<1	<1											
	52	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1											
判定			－	適合	適合											

令和8年度　浄水 水質検査結果 一覧（子撫川浄水場）

令和8年5月19日改訂
富山県企業局水道課

検査項目概要	番号	採水日		令和8年4月20日	令和8年5月19日												
		採水場所		子撫川浄水場	子撫川浄水場												
		気温		24.1℃	29.1℃												
		水温		10.8℃	15.4℃												
		残留塩素		0.64mg/L	0.59mg/L												
		検査項目	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
病原生物	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0												
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出												
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003												
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005												
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001												
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001												
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002												
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.21	0.16												
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002												
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005												
	16	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004												
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002												
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001												
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	<0.000005	<0.000005												
	21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002												
	24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003	0.005												
	25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.006												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.001												
	27	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.008	0.010												
	29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	0.004												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.004												
	31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01												
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01	<0.01												
	35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03												
	36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01												
味	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.0	9.7												
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001												
味	39	塩化物イオン	200 mg/L以下	13.4	13.4												
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	20	20												
	41	蒸発残留物	500 mg/L以下	59	62												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000003	0.000003												
	44	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001												
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005												
臭気	46	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005												
味	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.7												
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8												
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし												
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												
	51	色度	5 度以下	<1	<1												
	52	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1												
判定			－	適合	適合												

令和8年度　浄水 水質検査結果 一覧（上田子配水池）

令和8年5月19日改訂
富山県企業局水道課

検査項目概要	番号	採水日		令和8年4月20日	令和8年5月19日											
		採水場所		上田子配水池	上田子配水池											
		気温		19.0℃	26.0℃											
		水温		12.5℃	14.8℃											
		残留塩素		0.50mg/L	0.44mg/L											
		検査項目	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
病原生物	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0											
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出											
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003												
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005												
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001												
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001												
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002												
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004												
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001												
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.21												
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1												
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002												
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005												
	16	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	<0.004												
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002												
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001												
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	<0.000005												
	21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001												
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06												
	23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002												
	24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003												
	25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006												
	26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002												
	27	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001												
	28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.008												
	29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003												
	30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003												
	31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001												
	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008												
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01												
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01												
	35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03											
	36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01												
味	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.0												
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001												
味	39	塩化物イオン	200 mg/L以下	14.0	13.2											
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	20	21											
	41	蒸発残留物	500 mg/L以下	59												
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02												
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000002												
	44	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001												
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.005												
臭気	46	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005												
味	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.6											
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0											
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし											
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											
	51	色度	5 度以下	<1	<1											
	52	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1											
判定			－	適合	適合											