# 令和7年度　浄水 水質検査結果 一覧（和田川浄水場）

令和8年2月17日改訂
富山県企業局水道課

| 検査項目概要 | 番号 | 採水日 | | 令和7年4月14日 | 令和7年5月20日 | 令和7年6月17日 | 令和7年7月15日 | 令和7年8月18日 | 令和7年9月16日 | 令和7年10月14日 | 令和7年11月18日 | 令和7年12月15日 | 令和8年1月20日 | 令和8年2月17日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採水場所 | | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | 和田川浄水場 | |
| | | 気温 | | 12.1℃ | 24.1℃ | 27.8℃ | 25.9℃ | 30.5℃ | 25.8℃ | 18.5℃ | 6.5℃ | 6.1℃ | 0.0℃ | 0.9℃ | |
| | | 水温 | | 9.5℃ | 11.0℃ | 15.5℃ | 21.0℃ | 22.0℃ | 21.5℃ | 17.8℃ | 11.7℃ | 8.0℃ | 6.0℃ | 5.5℃ | |
| | | 残留塩素 | | 0.63mg/L | 0.60mg/L | 0.58mg/L | 0.61mg/L | 0.70mg/L | 0.64mg/L | 0.66mg/L | 0.67mg/L | 0.62mg/L | 0.61mg/L | 0.62mg/L | |
| | | 検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 |
| 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 100 個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 病原生物 | 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 無機物／重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
| 無機物／重金属 | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
| 無機物／重金属 | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 無機物／重金属 | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 無機物／重金属 | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 無機物／重金属 | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 無機物／重金属 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 無機物／重金属 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 無機物／重金属 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | |
| 無機物／重金属 | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | <0.08 | |
| 無機物／重金属 | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 一般有機物 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
| 一般有機物 | 15 | 1,4－ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 一般有機物 | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 一般有機物 | 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 一般有機物 | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 一般有機物 | 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 一般有機物 | 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 消毒副生成物 | 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | |
| 消毒副生成物 | 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 消毒副生成物 | 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.002 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | |
| 消毒副生成物 | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | |
| 消毒副生成物 | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 消毒副生成物 | 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 消毒副生成物 | 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.003 | 0.007 | 0.011 | 0.017 | 0.007 | 0.014 | 0.010 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | |
| 消毒副生成物 | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | <0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.004 | |
| 消毒副生成物 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 消毒副生成物 | 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 消毒副生成物 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | |
| 着色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 着色 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 着色 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
| 着色 | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 味 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |
| 着色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 味 | 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 6.6 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 7.6 | 6.6 | 6.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | |
| 味 | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | 27 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 29 | 28 | 29 | 27 | 23 | |
| 味 | 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 50 | 30 | 26 | 34 | 36 | 45 | 48 | 38 | 50 | 42 | 37 | |
| 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
| カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | <0.000001 | |
| カビ臭 | 43 | 2－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | |
| 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
| 味 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | |
| 基礎的性状 | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 基礎的性状 | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 基礎的性状 | 50 | 色度 | 5 度以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 基礎的性状 | 51 | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 判定 | | | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |

# 令和7年度　浄水 水質検査結果 一覧（上野配水池）

令和8年2月17日改訂
富山県企業局水道課

| 検査項目概要 | 番号 | 採水日 | | 令和7年4月14日 | 令和7年5月20日 | 令和7年6月17日 | 令和7年7月15日 | 令和7年8月18日 | 令和7年9月16日 | 令和7年10月14日 | 令和7年11月18日 | 令和7年12月15日 | 令和8年1月20日 | 令和8年2月17日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採水場所 | | 上野配水池 | 上野配水池 | 上野配水池 | 上野配水池 | 上野配水池 | 上野配水池 | 上野配水池 | 上野配水池 | 上野配水池 | 上野配水池 | 上野配水池 | |
| | | 気温 | | 12.0℃ | 28.0℃ | 34.0℃ | 32.0℃ | 31.1℃ | 30.0℃ | 20.0℃ | 9.0℃ | 7.0℃ | 1.0℃ | 5.0℃ | |
| | | 水温 | | 9.5℃ | 12.7℃ | 15.6℃ | 21.1℃ | 22.4℃ | 22.5℃ | 18.2℃ | 12.3℃ | 8.0℃ | 5.8℃ | 5.1℃ | |
| | | 残留塩素 | | 0.58mg/L | 0.53mg/L | 0.54mg/L | 0.50mg/L | 0.55mg/L | 0.62mg/L | 0.63mg/L | 0.66mg/L | 0.64mg/L | 0.65mg/L | 0.63mg/L | |
| | | 検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 |
| 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 100 個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 無機物／重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.25 | | | 0.13 | | | 0.20 | | | 0.21 | | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.09 | | | 0.08 | | | 0.08 | | | 0.08 | | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | |
| 一般有機物 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | |
| | 15 | 1,4－ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 消毒副生成物 | 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 | | | <0.06 | | | <0.06 | | | <0.06 | | |
| | 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| | 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.003 | | | 0.017 | | | 0.009 | | | 0.002 | | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 | | | 0.008 | | | 0.005 | | | 0.003 | | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.005 | | | 0.020 | | | 0.012 | | | 0.002 | | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | 0.007 | | | 0.006 | | | <0.003 | | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.002 | | | 0.003 | | | 0.003 | | | <0.001 | | |
| | 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 着色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.01 | | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | |
| 味 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 4.3 | | | 3.7 | | | 5.1 | | | 5.0 | | |
| 着色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 味 | 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 6.6 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 8.7 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | 28 | 19 | 20 | 21 | 24 | 24 | 29 | 29 | 30 | 27 | 23 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 50 | | | 34 | | | 48 | | | 42 | | |
| 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | |
| カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 | | | 0.000002 | | | 0.000002 | | | 0.000001 | | |
| | 43 | 2－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | |
| 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | |
| 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | |
| 味 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | <0.3 | |
| 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | |
| | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| | 50 | 色度 | 5 度以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| | 51 | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 判定 | | | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |

# 令和7年度　浄水 水質検査結果 一覧（子撫川浄水場）

令和8年2月17日改訂
富山県企業局水道課

| 検査項目概要 | 番号 | 採水日 | | 令和7年4月14日 | 令和7年5月20日 | 令和7年6月17日 | 令和7年7月15日 | 令和7年8月18日 | 令和7年9月16日 | 令和7年10月14日 | 令和7年11月18日 | 令和7年12月15日 | 令和8年1月20日 | 令和8年2月17日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採水場所 | | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | 子撫川浄水場 | |
| | | 気温 | | 15.0℃ | 23.7℃ | 27.6℃ | 28.3℃ | 31.0℃ | 28.9℃ | 18.6℃ | 5.7℃ | 5.4℃ | 4.3℃ | 5.0℃ | |
| | | 水温 | | 9.5℃ | 11.7℃ | 16.0℃ | 18.7℃ | 21.0℃ | 19.7℃ | 18.9℃ | 11.9℃ | 8.9℃ | 5.6℃ | 4.5℃ | |
| | | 残留塩素 | | 0.63mg/L | 0.63mg/L | 0.62mg/L | 0.70mg/L | 0.87mg/L | 0.74mg/L | 0.74mg/L | 0.77mg/L | 0.66mg/L | 0.69mg/L | 0.65mg/L | |
| | | 検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 |
| 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 100 個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 無機物／重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.42 | 0.44 | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 一般有機物 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
| | 15 | 1,4－ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| | 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 消毒副生成物 | 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| | 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.013 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 | <0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | <0.003 | <0.003 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | |
| | 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.007 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.013 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.004 | 0.004 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | |
| | 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | |
| 着色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 味 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 10.7 | 11.1 | 12.4 | 10.9 | 11.3 | 10.2 | 9.7 | 10.5 | 10.2 | 9.5 | 9.9 | |
| 着色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 味 | 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 13.8 | 15.3 | 14.6 | 13.6 | 14.8 | 13.5 | 12.4 | 12.8 | 13.7 | 14.4 | 14.5 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | 19 | 20 | 24 | 22 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 57 | 65 | 67 | 65 | 65 | 61 | 60 | 61 | 57 | 57 | 61 | |
| 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
| カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | |
| | 43 | 2－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | |
| 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
| 味 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/L以下 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | |
| | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| | 50 | 色度 | 5 度以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| | 51 | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 判定 | | | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |

# 令和7年度　浄水 水質検査結果 一覧（上田子配水池）

令和8年2月17日改訂
富山県企業局水道課

| 検査項目概要 | 番号 | 採水日 | | 令和7年4月14日 | 令和7年5月20日 | 令和7年6月17日 | 令和7年7月15日 | 令和7年8月18日 | 令和7年9月16日 | 令和7年10月14日 | 令和7年11月18日 | 令和7年12月15日 | 令和8年1月20日 | 令和8年2月17日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採水場所 | | 上田子配水池 | 上田子配水池 | 上田子配水池 | 上田子配水池 | 上田子配水池 | 上田子配水池 | 上田子配水池 | 上田子配水池 | 上田子配水池 | 上田子配水池 | 上田子配水池 | |
| | | 気温 | | 13.0℃ | 25.0℃ | 33.0℃ | 30.0℃ | 30.0℃ | 28.0℃ | 21.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 0.0℃ | 4.0℃ | |
| | | 水温 | | 10.0℃ | 14.5℃ | 16.0℃ | 19.0℃ | 21.3℃ | 20.5℃ | 20.0℃ | 13.6℃ | 9.5℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | |
| | | 残留塩素 | | 0.43mg/L | 0.40mg/L | 0.44mg/L | 0.41mg/L | 0.56mg/L | 0.39mg/L | 0.38mg/L | 0.53mg/L | 0.51mg/L | 0.59mg/L | 0.56mg/L | |
| | | 検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 |
| 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 100 個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 無機物／重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.25 | | | 0.22 | | | 0.27 | | | 0.31 | | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.08 | | | <0.08 | | | <0.08 | | | <0.08 | | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | |
| 一般有機物 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | |
| | 15 | 1,4－ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 消毒副生成物 | 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 | | | 0.07 | | | <0.06 | | | <0.06 | | |
| | 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| | 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.003 | | | 0.014 | | | 0.008 | | | 0.001 | | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.005 | | | 0.014 | | | 0.006 | | | 0.004 | | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.002 | | | 0.001 | | |
| | 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.010 | | | 0.027 | | | 0.015 | | | 0.004 | | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | 0.012 | | | 0.010 | | | <0.003 | | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.004 | | | 0.010 | | | 0.005 | | | 0.002 | | |
| | 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 着色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | |
| 味 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 10.7 | | | 10.9 | | | 9.7 | | | 9.5 | | |
| 着色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 味 | 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 13.6 | 15.4 | 14.7 | 13.8 | 14.8 | 13.3 | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 14.5 | 14.6 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 19 | 21 | 24 | 22 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 57 | | | 65 | | | 60 | | | 57 | | |
| 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | |
| カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | 0.000002 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | 0.000001 | | |
| | 43 | 2－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | |
| 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | |
| 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | |
| 味 | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | |
| | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| | 50 | 色度 | 5 度以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| | 51 | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 判定 | | | － | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |