令和7年度　浄水 水質検査結果 一覧（和田川浄水場）

令和8年3月16日改訂
富山県企業局水道課

検査項目概要	番号	採水日		令和7年4月14日	令和7年5月20日	令和7年6月17日	令和7年7月15日	令和7年8月18日	令和7年9月16日	令和7年10月14日	令和7年11月18日	令和7年12月15日	令和8年1月20日	令和8年2月17日	令和8年3月16日
		採水場所		和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場
		気温		12.1℃	24.1℃	27.8℃	25.9℃	30.5℃	25.8℃	18.5℃	6.5℃	6.1℃	0.0℃	0.9℃	7.9℃
		水温		9.5℃	11.0℃	15.5℃	21.0℃	22.0℃	21.5℃	17.8℃	11.7℃	8.0℃	6.0℃	5.5℃	6.9℃
		残留塩素		0.63mg/L	0.60mg/L	0.58mg/L	0.61mg/L	0.70mg/L	0.64mg/L	0.66mg/L	0.67mg/L	0.62mg/L	0.61mg/L	0.62mg/L	0.59mg/L
		検査項目	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
病原生物	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.25	0.14	0.14	0.13	0.17	0.26	0.20	0.21	0.23	0.21	0.18	0.23
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	0.006	0.009	0.014	0.005	0.011	0.007	0.005	0.003	0.002	0.001	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.003	0.004	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.007	0.011	0.017	0.007	0.014	0.010	0.007	0.004	0.002	0.001	0.003
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	0.003	0.004	0.006	<0.003	0.005	0.005	0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4.3	3.2	3.5	3.7	4.2	5.0	5.1	4.5	5.1	5.0	5.1	5.4
着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	5.0	5.1	5.2	5.4	7.6	6.6	6.0	7.2	7.2	7.3	8.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	27	19	20	22	24	24	29	28	29	27	23	26
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	50	30	26	34	36	45	48	38	50	42	37	48
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001
	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			－	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　浄水 水質検査結果 一覧（上野調整場）

令和8年3月16日改訂
富山県企業局水道課

検査項目概要	番号	採水日		令和7年4月14日	令和7年5月20日	令和7年6月17日	令和7年7月15日	令和7年8月18日	令和7年9月16日	令和7年10月14日	令和7年11月18日	令和7年12月15日	令和8年1月20日	令和8年2月17日	令和8年3月16日
		採水場所		上野調整場	上野調整場	上野調整場	上野調整場	上野調整場	上野調整場	上野調整場	上野調整場	上野調整場	上野調整場	上野調整場	上野調整場
		気温		12.0℃	28.0℃	34.0℃	32.0℃	31.1℃	30.0℃	20.0℃	9.0℃	7.0℃	1.0℃	5.0℃	9.0℃
		水温		9.5℃	12.7℃	15.6℃	21.1℃	22.4℃	22.5℃	18.2℃	12.3℃	8.0℃	5.8℃	5.1℃	6.5℃
		残留塩素		0.58mg/L	0.53mg/L	0.54mg/L	0.50mg/L	0.55mg/L	0.62mg/L	0.63mg/L	0.66mg/L	0.64mg/L	0.65mg/L	0.63mg/L	0.64mg/L
		検査項目	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
病原生物	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.25			0.13			0.20			0.21		
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09			0.08			0.08			0.08		
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003			0.017			0.009			0.002		
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003			0.008			0.005			0.003		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.005			0.020			0.012			0.002		
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003			0.007			0.006			<0.003		
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002			0.003			0.003			<0.001		
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01			0.02			0.02			0.01		
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4.3			3.7			5.1			5.0		
着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	4.9	5.1	5.3	5.5	8.7	6.6	6.4	6.9	7.3	7.4	8.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	28	19	20	21	24	24	29	29	30	27	23	25
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	50			34			48			42		
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001			0.000002			0.000002			0.000001		
	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.4
基礎的性状	47	pH	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.1	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			－	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　浄水 水質検査結果 一覧（子撫川浄水場）

令和8年3月16日改訂
富山県企業局水道課

検査項目概要	番号	採水日		令和7年4月14日	令和7年5月20日	令和7年6月17日	令和7年7月15日	令和7年8月18日	令和7年9月16日	令和7年10月14日	令和7年11月18日	令和7年12月15日	令和8年1月20日	令和8年2月17日	令和8年3月16日
		採水場所		子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場
		気温		15.0℃	23.7℃	27.6℃	28.3℃	31.0℃	28.9℃	18.6℃	5.7℃	5.4℃	4.3℃	5.0℃	9.2℃
		水温		9.5℃	11.7℃	16.0℃	18.7℃	21.0℃	19.7℃	18.9℃	11.9℃	8.9℃	5.6℃	4.5℃	7.1℃
		残留塩素		0.63mg/L	0.63mg/L	0.62mg/L	0.70mg/L	0.87mg/L	0.74mg/L	0.74mg/L	0.77mg/L	0.66mg/L	0.69mg/L	0.65mg/L	0.65mg/L
		検査項目	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
病原生物	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.25	0.20	0.15	0.22	0.42	0.44	0.27	0.25	0.30	0.31	0.29	0.27
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	0.002	0.008	0.013	0.006	0.011	0.009	0.006	0.004	0.001	0.001	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	<0.003	0.005	0.009	0.006	0.011	0.009	0.006	0.006	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.005	0.018	0.023	0.013	0.019	0.016	0.013	0.010	0.004	0.004	0.005
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	0.004	0.008	0.003	0.007	0.006	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.002	0.007	0.008	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.7	11.1	12.4	10.9	11.3	10.2	9.7	10.5	10.2	9.5	9.9	9.3
着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13.8	15.3	14.6	13.6	14.8	13.5	12.4	12.8	13.7	14.4	14.5	13.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	19	20	24	22	18	19	20	22	22	20	19	18
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	57	65	67	65	65	61	60	61	57	57	61	56
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.8	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			－	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　浄水 水質検査結果 一覧（上田子配水池）

令和8年3月16日改訂
富山県企業局水道課

検査項目概要	番号	採水日		令和7年4月14日	令和7年5月20日	令和7年6月17日	令和7年7月15日	令和7年8月18日	令和7年9月16日	令和7年10月14日	令和7年11月18日	令和7年12月15日	令和8年1月20日	令和8年2月17日	令和8年3月16日
		採水場所		上田子配水池	上田子配水池	上田子配水池	上田子配水池	上田子配水池	上田子配水池	上田子配水池	上田子配水池	上田子配水池	上田子配水池	上田子配水池	上田子配水池
		気温		13.0℃	25.0℃	33.0℃	30.0℃	30.0℃	28.0℃	21.0℃	8.0℃	7.0℃	0.0℃	4.0℃	8.0℃
		水温		10.0℃	14.5℃	16.0℃	19.0℃	21.3℃	20.5℃	20.0℃	13.6℃	9.5℃	7.0℃	5.0℃	7.0℃
		残留塩素		0.43mg/L	0.40mg/L	0.44mg/L	0.41mg/L	0.56mg/L	0.39mg/L	0.38mg/L	0.53mg/L	0.51mg/L	0.59mg/L	0.56mg/L	0.56mg/L
		検査項目	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
病原生物	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.25			0.22			0.27			0.31		
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06			0.07			<0.06			<0.06		
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003			0.014			0.008			0.001		
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005			0.014			0.006			0.004		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003			0.003			0.002			0.001		
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.010			0.027			0.015			0.004		
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003			0.012			0.010			<0.003		
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004			0.010			0.005			0.002		
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.7			10.9			9.7			9.5		
着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13.6	15.4	14.7	13.8	14.8	13.3	12.3	12.7	13.6	14.5	14.6	13.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	19	21	24	22	18	20	20	22	22	20	19	18
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	57			65			60			57		
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000002			<0.000001			<0.000001			0.000001		
	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			－	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合