

工業用水水質試験結果

(富 山 県 西 部 工 業 用 水 道 事 業)

令和元年度

検査項目\採水日	基準値	4月3日	5月8日	6月26日	7月3日	8月7日	9月4日	10月23日	11月6日	12月4日	1月8日	2月12日	3月4日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	6.9	11.5	17.1	17.9	24.0	19.5	15.1	13.8	10.2	6.8	5.4	6.5	24.0	5.4	12.9
濁 度 (度)	15度以下	4.6	4.8	4.0	3.8	3.6	1.5	5.1	6.2	8.1	2.3	1.7	2.0	8.1	1.5	4.0
色 度 (度)		3	2	3	3	3	1	2	3	7	2	2	2	7	1	3
pH	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.1	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.1	7.4
酸消費量 (mg/L) (pH4.8)		24.5	23.0	22.5	22.5	21.2	17.9	23.9	23.9	23.7	25.5	21.2	20.9	25.5	17.9	22.6
全 硬 度 (mg/L)		29	26	26	25	27	18	28	23	30	27	24	24	30	18	26
全蒸発残留物 (mg/L)		53	41	51	47	43	21	51	49	45	47	48	45	53	21	45
塩化物イオン (mg/L)		4.7	3.2	3.0	3.5	2.5	4.6	4.0	3.5	6.7	5.1	5.6	4.3	6.7	2.5	4.2
鉄 (mg/L)		0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.03	0.07	0.15	0.18	0.05	0.05	0.07	0.18	0.03	0.10
マンガン (mg/L)		0.035	0.019	0.028	0.024	0.024	0.008	0.017	0.025	0.021	0.016	0.014	0.014	0.035	0.008	0.020
アルミニウム (mg/L)		0.10	0.11	0.07	0.11	0.10	0.20	0.19	0.12	0.08	0.03	0.05	0.05	0.20	0.03	0.10
電気伝導率 (mS/m)		8.2	6.7	7.0	7.3	6.6	6.7	7.6	7.4	9.5	8.6	8.0	7.3	9.5	6.6	7.6
イオン状シリカ (mg/L)		9.0	7.9	8.2	9.0	7.7	8.3	9.2	9.3	10.3	9.0	9.8	9.2	10.3	7.7	8.9

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工業用水水質試験結果

(富山八尾中核工業団地工業用水道事業)

令和元年度

検査項目\採水日	基準値	4月15日	5月20日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月15日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水温 (°C)	27°C以下	12.0	12.1	12.4	12.5	13.5	13.5	13.1	13.3	13.0	12.1	12.3	12.8	13.5	12.0	12.7
濁度 (度)	15度以下	0.1未満														
色度 (度)		1未満														
pH	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1	7.3	7.0	7.1
酸消費量 (mg/L) (pH4.8)		43.6	45.1	45.9	43.4	51.3	51.7	50.3	51.6	47.4	52.6	48.1	45.1	52.6	43.4	48.0
全硬度 (mg/L)		45	44	51	47	57	54	54	52	50	51	51	59	59	44	51
全蒸発残留物 (mg/L)		80	82	77	68	100	84	75	76	84	91	78	80	100	68	81
塩化物イオン (mg/L)		4.3	4.0	4.2	4.3	4.5	4.5	4.9	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.9	4.0	4.4
鉄 (mg/L)		0.03未満														
マンガン (mg/L)		0.001未満														
アルミニウム (mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.03	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01
電気伝導率 (mS/m)		12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	12	12	13	12	13
イオン状シリカ (mg/L)		13.3	16.4	18.1	14.7	21.3	22.0	15.8	21.2	16.9	22.2	17.1	15.9	22.2	13.3	17.9

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工業用水水質試験結果

(利 賀 川 工 業 用 水 道 事 業)

令和元年度

検査項目\採水日	基準値	4月26日	5月13日	6月10日	7月8日	8月6日	9月9日	10月8日	11月12日	12月9日	1月14日	2月10日	3月2日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	9.4	11.8	12.6	16.1	17.8	22.0	20.1	18.1	14.7	10.3	8.3	8.0	22.0	8.0	14.1
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1
pH	5.8以上 8.6以下	6.1	6.5	6.0	7.2	7.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.6	7.2	7.4	7.6	6.0	7.0
酸消費量 (pH4.8) (mg/L)		29.5	29.4	27.0	28.2	28.9	29.7	26.0	25.8	26.6	25.7	22.9	22.4	29.7	22.4	26.8
全 硬 度 (mg/L)		30	28	26	26	25	25	26	26	29	28	26	26	30	25	27
全蒸発残留物 (mg/L)		45	42	35	58	69	42	46	46	62	62	57	39	69	35	50
塩化物イオン (mg/L)		4.1	2.9	2.6	2.6	2.2	2.1	2.3	2.6	4.0	3.9	3.4	3.9	4.1	2.1	3.1
鉄 (mg/L)		0.03未満														

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。