

農業用水路<追加> 右岸連絡用水路 (入善)

地点情報

入善土地改良区
右岸連絡用水路 (入善町墓ノ木)

ポテンシャル情報

想定流量 1.83m³/s程度※
※下流の浦山新発電所発電量実績より算出した参考値として記載
想定落差 6.2m
水路延長 約590m

想定事業計画ライン



水路の状況 (googlemap ストリートビューより)



浦山新発電所 (280kW)

参考情報

- ▼民間主体の事業を希望
- ▼留意事項
黒東第一発電所 (北陸電力) の下流にあり、ごみ等が少ない
下山上流用水、梶山上流用水への分水あり
下流の浦山新発電所については、梶山上流用水への分水地点より取水