

# 消防設備保守点検業務仕様書

県営富山中央駐車場に設置された消防設備について、消防法に基づく点検業務  
このほか必要と認められるな点検についても実施するものとする。

## 1 業務対象物件

| 区分       | 機種          | 摘要   | 数量   |
|----------|-------------|------|------|
| 自動火災報知設備 | 受信機         | P型1級 | 1台   |
|          | 差動式スポット型感知器 |      | 134台 |
|          | 煙式スポット型感知器  |      | 5台   |
|          | 地区音響        |      | 19台  |
|          | 発信機         |      | 13台  |
| 消火器設備    | 消火器         |      | 21台  |
|          | 移動式粉末消火設備   |      | 28台  |
| 防排煙制御設備  | 制御器         |      | 1台   |
|          | 防火シャッター     |      | 4台   |
|          | 防火戸         |      | 2台   |
|          | 誘導灯         |      | 12台  |

## 2 業務の内容及び実施回数

- (1) 関連法令に定める定期点検整備業務 年2回
- (2) 臨時点検整備業務 故障等不調時

## 3 記録及び報告

点検実施後、結果及び処置状況を消防庁告示に定める様式に記載し、企業局及び消防署に提出すること。