

「富山県水道ビジョン（案）」に関する意見募集結果

1 意見募集期間

令和7年12月26日（金）～令和8年1月19日（月）

2 意見提出件数

2件

3 意見の概要

意見は、集計方法や誤記に対する質問・要望であった。（詳細は下表のとおり）

No.	該当箇所	意見の概要	意見に対する考え方
1	P12 3.1 圏域区分	剣岳 → 劔岳	いただいたご意見のとおり反映させます。
2	P21 4.2.1 施設数	表 4-7 浄水施設数及び配水施設数で、配水施設数は配水池数と配水場数の合算としているようだが、配水池は配水場の中にあるため、配水施設数は配水場数と同じにすべきではないか。	事業者によって配水場数を配水場が有する配水池の数としている場合もあったため、以下の水道統計の定義に従い、配水池数、配水場数それぞれを記載します。 【浄水施設 配水池数】浄水場に付属する配水池の池数（ただし、配水施設の配水池に該当するものを除く。）。 【配水施設 配水場数】配水池を有する配水場の数。 【配水施設 配水池数】浄水を貯留して送水量を調節する池の数（ただし、浄水場に付属する配水池は除く。）。