

別紙2 月別の予定供給電力量

- ・ 予定売電電力量は、リプレース前の月平均可能電力量の至近10箇年平均値から、リプレース後の発電効率を考慮して算出
その値から所内消費電力量を差し引き、さらに定期点検作業及び発電停止予定が5日以上設備停止作業による減少分を
控除した電力量
- ・ 仁歩発電所について、井田川本流と大長谷第二発電所からの放流水が合流する中山ダムから取水しているが、令和9年度は
当該発電所が停止中のため、その取水分を控除した電力量
- ・ 仁歩発電所について、リプレースの有水試験状況により令和9年4月頃の予定供給電力量が減少する可能性あり

単位：1,000kWh

発電所名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
庄東第一	9,800	9,200	4,900	5,300	4,500	5,500	5,500	5,500	7,000	7,600	6,900	6,200	77,900
仁歩	4,500	4,000	1,300	2,100	1,700	2,100	2,400	2,500	2,900	1,200	1,100	3,600	29,400
月別計	14,300	13,200	6,200	7,400	6,200	7,600	7,900	8,000	9,900	8,800	8,000	9,800	107,300